

V Brně dne: 6.2.2018
Číslo jednací: 18/000350
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 6. 2. 2020
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:

Rudolf Drnec
Kanice 298
66401 Kanice

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby

Propojení ul. Stávání

Katastrální území: Hrušovany u Brna

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci, v jejíž lokalitě se nachází zařízení sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF).

Při realizaci požadujeme:

1. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - p. Růžicka**, tel.: **602 711 518**, e-mail: vytyceni@itself.cz, který provede vytyčení stávajících tras SEK-ITSELF. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem!
2. Úpravu stávajícího a pokládku nového vedení sítě SEK-ITSELF provádět v koordinaci s pracovníky Servisní středisko **itself s.r.o.** Brno - tel.: **533 383 363**.
3. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
4. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,.
5. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** Brno - tel.: 533 383 363).
6. Po realizaci stavby předat fy **itself, s.r.o.** geodetické zaměření nového stavu sítě SEK-ITSELF (e-mail: svobodova@itself.cz).

